

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28, факс: 54-07-41 (код 385-2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №11 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3

тел. 8(38564) 21-6-82, факс 8 (38564) 21-6-82, E-mail: tondipr11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 44/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик»  
с. Родино Родинского района

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Глотова В.И. № 44 от 15 мая 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 21.05.20 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. продолжительностью 1 час. 00 мин., 02.06.20 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. продолжительностью 1 час 00 мин., 18.06.20 с 10 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин. продолжительностью 1 час. 00 мин., общей продолжительностью 3 рабочих дня / 3 часа, начальником отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Храпцовым Владимиром Анатольевичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад «Колокольчик» с. Родино Родинского района по адресу: с. Родино, ул. Стасовой, 11; с. Родино, ул. Кооперативная, 19.

совместно с: *Заведующим Шилю Валентиной Робертовной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не организовано не реже 2 раз в год (весной и осенью) проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения (водоема) детского сада «Колокольчик» с. Родино, ул. Стасовой, 11, с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	18.01.21	
2	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №1,4 марки ОП-4 в здании детского сада «Колокольчик» с. Родино, ул. Стасовой, 11.	Правила противопожарного режима в РФ п. 70	18.01.21	

3	<p>В общем коридоре на путях эвакуации 1 этажа, а также помещениях раздевалок всех групп на 1 и 2 этажах здания детского сада «Колокольчик» с. Родино, ул. Стасовой, 11, для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью чем В2 РП1 Д2 Т2 (КМ2). Соответствие примененного для покрытия пола материала требованиям технических регламентов не подтверждается сертификатом или копией сертификата, заверенного установленным порядком.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.33; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.6,7 ст.134, табл.28, 3</p>	18.01.21	
---	---	--	----------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения дознания территориального отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы №11  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Хранцов В.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*[Handwritten signature]*

(подпись)

«18» июня 2020г.

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Заведующий Шилю Валентина Робертовна  
(должность, фамилия, инициалы)

«18» июня 2020г.

Телефон доверия:  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.